

HVC無償改修係 宛

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-17
TEL06-6429-6144 FAX06-6429-0016

HVC-1.5N3(S/M)型,HVC-750N3型 改修依頼書

◇ご依頼者様情報ご記入欄

会社名	部署	氏名
		様
住所		電話番号

型式(お預かり製品)	台数

◇ご送付頂く製品情報(台数分ご記入をお願いいたします)※10台以上の場合はもう一枚お願いします

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
製造年月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月	20 年 __ 月
製造番号										
付属品	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()	収納袋 ・ その他 ()
事象の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
※事象:テストボタンを押した際に電圧が上がらず「OV」表示または「-O.L-」表示										

◇製品ご発送予定日: 月 日

* 改修後は、識別の為に製番末尾に「A」を付与(****A)。

◇ご返却先(上記以外の場合ご記入ください)

会社名	部署	氏名
		様
住所		電話番号

◇通信欄(ご要望事項などをご記入ください)

--

**** お願い (発送手順) ****

- ①改修依頼書の空欄部分を可能な限りご記入下さい。
- ②製品をご送付頂く前に改修依頼書のFAXをお願いします。
(FAX番号 06-6429-0016)
- ③改修依頼書を依頼品と共に「HVC無償改修係」へ発送下さい。
- ④着払いにてご送付ください。

長谷川電機工業株式会社
TEL06-6429-6144