

更新推奨時期表

製品項目	更新推奨年数	対象機種
低圧検電器	3年～5年	<ul style="list-style-type: none"> • HTE-610シリーズ • HT-670 • HTE-700シリーズ 
高低圧検電器 (短尺)	5年～7年	<ul style="list-style-type: none"> • HSF-7 • HSE-7G • HSE-7T1 
高低圧検電器 (伸縮式)	5年～7年	<ul style="list-style-type: none"> • HSG-6 • HSS-6B1 • HSN-6A1 
高圧、特高用検電器 (伸縮なし)	5年～10年	<ul style="list-style-type: none"> • HST-1.5N • HST-20N • HS-90N • HSR-90N 
高圧、特高用検電器 (伸縮式)	5年～7年	<ul style="list-style-type: none"> • HST-30/70/170/250 • HST-1.5NJ/NR • HSR-1.5NJ/NR • HVCシリーズ 
検相器 (無線式、光ファイバー式)	5年～10年	<ul style="list-style-type: none"> • HPI/HP/HPRシリーズ 
活線接近警報機	5年～7年	<ul style="list-style-type: none"> • HX/HXA/HXWシリーズ 
充電検出器 充電表示器	5年～7年	<ul style="list-style-type: none"> • HXC-3K • HXG-1 • HH-6/6A • HHV-6T 
検電器チェッカ	10年	<ul style="list-style-type: none"> • HLA-1A • HLA-2G • HLA-N1 • HLA-N2 • HLL-1 • HLL-6D 

※接地線や光ファイバーケーブルなどの付属品は除く。